

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 15층
한국가구시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RK2010-2196 (접수번호 : K2010-2268)

페이지 : (1) / (총 2)

2. 의뢰자

- 기관명 : (주)제노라인
- 주소 : 경상남도 김해시 생림면 나전로 238-25 (나전리)

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 파티클보드(PB)15T

- 용도 : LH 부산모라 행복주택 건설공사 1공구 품질관리용
- 생산자 : 동화기업(주)

▷시료채취자 : (합)명신건설 양 승주

▷시료채취입회자 : LH 이 영웅

4. 시험기간 : 2020. 10. 13 ~ 2020. 10. 20

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
(주소 : 한국가구시험연구원)

6. 시험방법 : KS F 3104:2016(테시케이터법)

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과	
		평균	최대
폼알데하이드 방출량	mg/L	0.3	0.3
		0.3	0.3

※ N.D.(Not detected) : < MDL, MDL(Method Detection Limit) : 0.030 mg/L 끝.

※이 시험성적서는 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.
 ※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.
 ※ * 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자부
	성 명 조 영 은 (서명)	

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2020년 10월 20일

한국인정기구 인정

한국주택가구협동조합 부설

한국가구시험연구원장(인)



첨부자료

▶ 시료사진



〈 파티클보드(PB)15T 〉

한국가구시험연구원
Korea Furniture Testing & Research Institute

끝.