

주요 원,부자재 시험항목 및 시료규격

| 구분 | 시료명 | 시험항목 | 시료크기 | 시료 수량 | 시험방법 | 비고 |
|------|-------------|------------|-------------|----------|-------------------|-------|
| 주방용 | 15T PB | 밀도 | 100*100 | 1 | KS F 3104 | |
| | | 휨강도 | 275*50 | 4 | | |
| | | 박리강도 | 50*50 | 1 | | |
| | | 나사못유지력 | 100*50 | 2 | | |
| | | 폼알데히드방산량 | 150*50 | 24 | | |
| 일반용 | 18T PB | 밀도 | 100*100 | 1 | KS F 3104 | |
| | | 휨강도 | 320*50 | 4 | | |
| | | 박리강도 | 50*50 | 1 | | |
| | | 나사못유지력 | 100*50 | 2 | | |
| | | 폼알데히드방산량 | 150*50 | 24 | | |
| 뒷판용 | HDF | 밀도 | 100*100 | 2 | KS F 3104 | |
| | | 폼알데히드방산량 | 150*50 | 33 | | |
| 시공목 | PW | 준내수인장전단 | 흠파기 가공 | 4 | KS F3101 | |
| | | 함수율 | 100*100 | 1 | | |
| | | 폼알데히드방산량 | 150*50 | 24 | | |
| 컵힌지 | 경첩 | 내구성 | | 3 | KS D 9502 | |
| | | 염수분무시험 48H | | 2 | KS F 4538 | |
| 표면제 | LPL | 원지무게 | 100*100 | 3 | SPS-KHFC 001-0438 | |
| | | 수지함량 | 100*100 | 3 | | |
| | 피니싱포일 | 원지무게 | 100*100 | 2 | KS M ISO 2409 | |
| | | 내수성 | 100*100 | 10 | BS EN 12720 | |
| | | 내박리성 | 150*50 | 2 | KS M 7025 | |
| | | 내스크래치성 | 300*300 | 3 | KS M 3332 | |
| | 데커레이션 시트 | 인장강도 | 1 | 3M | KS M 3001 | |
| | | 인열강도 | | | | |
| | | 신율 | | | | |
| | | 내약품성 | | | | |
| | | 광택 | | | | |
| | | 최소두께 | | | | |
| | HPL | 내열성 | 230*230 | 1 | KS M 3332 | |
| | | 내열수성 | 230*230 | 1 | | |
| | | 내오염성 | 300*300 | 2 | | |
| | | 내마모성 | 외경Φ120,내경Φ5 | 3 | | |
| EDGE | 엣지 | 상온박리성시험 | 300*300 | 2 | SPS-KHFC 001-0438 | 4면 엣지 |
| 실링재 | 실리콘 | 내곰팡이성 | 1통 | 1 | KS F 4910 | |

※심사용 시료품은 표면제 있는(치장판)걸로 준비할 것

※품질관리용이나 건설사 제출용은 미성형(백골)으로 준비할 것

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------|
| 1. 시험·검사종목 | 휨강도, 박리강도, 밀도, 나사못유지력, 폼알데하이드 방산량 (*생산업체 : 동화기업) | | |
| 2. 시료명 | 18T PB E0 15형 | | |
| 3. 시료량 | 100*100=1EA, 275*50=4EA, 50*50=1EA, 100*50=2EA, 150*50=24 (4. 채취일 : 2020.08.04) 재고량 (LOT) : 581세대 | | |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (서명) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이랑 (서명) |
| 9. 시험 및 시방기준 | KS F 3104 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주가경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



..... 절 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1. 시험·검사종목 | 밀도, 폼알데하이드 방산량 (*생산업체 : 동화기업) | | |
| 2. 시료명 | 3T HDF | | |
| 3. 시료량 | 100*100=2EA, 150*50=33EA (4. 채취일 : 2020.08.04) | | 재고량 (LOT) : 581세대 |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (서명) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이랑 (서명) |
| 9. 시험 및 시방기준 | KS F 3104 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주가경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만W 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



절 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1. 시험·검사종목 | 준내수인장전단, 함수율, 폼알데하이드방산량 (*생산업체 : 선창산업) | | |
| 2. 시료명 | PW 15T | | |
| 3. 시료량 | 흙파기가공 4EA, 100*100=1EA, 150*50=24EA (4. 채취일 : 2020.08.04) | | 재고량 (LOT) : 581세대 |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (서명) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이랑 (서명) |
| 9. 시험 및 시방기준 | KS F 3101 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주가경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원지력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



..... 절 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부턴 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1. 시험·검사종목 | 내구성, 염수분무시험48H (*생산업체 : 문주하드웨어) | | |
| 2. 시료명 | 경첩 | | |
| 3. 시료량 | 라피도도웰컵힌지 =5EA (4. 채취일 : 2020.08.04) | | 재고량 (LOT) : 581세대 |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (서명 또는 인) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이랑 (서명 또는 인) |
| 9. 시험 및 시방기준 | KS D 9502, KS F 4538 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주가경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



절 취 신

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1. 시험·검사종목 | 원지무게, 수지함량 (*생산업체 : 프린테크엘피엠) | | |
| 2. 시료명 | LPL | | |
| 3. 시료량 | 100*100=3EA, 100*100=3EA (4. 채취일 : 2020.08.04) | | 재고량 (LOT) : 581세대 |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (인) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이랑 (인) |
| 9. 시험 및 시방기준 | SPS-KHFC 001-0438 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공시명 | LH공사 청주가경 1단지 주방기구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



.....
절 취 선
.....

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------|
| 1. 시험·검사종목 | 원지무게, 내수성, 내박리성, 내스크래치성 (*생산업체 : 피앤씨코리아) | | |
| 2. 시료명 | 파니싱호일 | | |
| 3. 시료량 | 100*100=2EA, 100*100=10EA, 150*50=2EA, 300*300=3EA (4. 채취일 : 2020.08.04) 재고량 (LOT) : 581세대 | | |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (서명) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이량 (서명) |
| 9. 시험 및 시방기준 | KS M ISO 2409, BS EN 12720, KS M 7025, KS M 3332 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주가경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 을마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령령제, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



절 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------|
| 1. 시험·검사종목 | 내열성, 내열수성, 내오염성, 내마모성 (*생산업체 : 유신메라민공업) | | |
| 2. 시료명 | HPL | | |
| 3. 시료량 | 230*230=1EA, 230*230=1EA, 300*300=2EA, 외경120Φ, 내경5Φ=3EA (4. 채취일 : 2020.08.04) 제고량 (LOT) : 581세대 | | |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (서명) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이랑 (서명) |
| 9. 시험 및 시방기준 | KS M 3332 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주기경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



..... 질 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. 시험·검사종목 | 상온박리시험 (*생산업체 : 퍼핏) | | |
| 2. 시료명 | EDGE | | |
| 3. 시료량 | 300*300=2EA (4. 채취일 : 2020.08.04) | | 재고량 (LOT) : 581세대 |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 충북지역본부 | 담당 업무 주거자산처 | 성명 박석진 (서명) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 충북지역본부 | 담당 업무 주거자산처 | 성명 박이랑 (서명) |
| 9. 시험 및 시방기준 | SPS-KHFC 001-0438 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주가경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



..... 질 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부턴 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

품질검사 의뢰서

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. 시험·검사종목 | 내곰팡이성 (*생산업체 : 한국신에츠실리콘) | | |
| 2. 시료명 | 실리콘 | | |
| 3. 시료량 | 1통 (4. 채취일 : 2020.08.04) | | 재고량 (LOT) : 581세대 |
| 5. 시료 또는 자재 생산국 | 국내산 | | |
| 6. 시료 채취 장소 | 솔로몬 공장 | | |
| 7. 시료 채취자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박석진 (서명) |
| 8. 입회자 | 소속 LH공사 | 담당 업무 | 성명 |
| | 충북지역본부 | 주거자산처 | 박이람 (서명) |
| 9. 시험 및 시방기준 | KS F 4910 | | |
| 10. 성과 이용 목적 | 해당현장명 품질검사용 | | |
| 11. 공사 개요 | 공사명 | LH공사 청주가경 1단지 주방가구 교체공사 | |
| | 착공일 | 2020년 07월 20일 | |
| | 준공예정일 | 2020년 10월 07일 | |
| 12. 발주자 | 한국토지주택공사 | | |
| 13. 시공자 | 솔로몬 | | |
| 14. 국가중요시설 여부 | | | |

「건설기술 진흥법」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 08월 04일

의뢰인 성명 김 점덕

(서명 또는 인)


전화번호 010-2835-2657

주소 경기도 김포시 통진읍 을마로211번길 30

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



절 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ()일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)