

1. 성적서 번호: RK2105-0788(접수번호 : K2105-0751)

페이지 : (1) / (총 3)

2. 의뢰자

- 기관명 : (주)제노라인
- 주소 : 경상남도 김해시 생림면 나전로 238-25 (나전리)

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 인조대리석(BMC) 7 mm

- 용도 : LH 부산명지 행복주택 건설공사 1공구 주방가구 품질관리용
- 생산자 : 풍천실업(주)
- ▷ 시료채취자 : (합)명신건설 오기찬
- ▷ 시료채취 입회자 : LH 김세은

4. 시험기간 : 2021. 05. 17 ~ 2021. 05. 18

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
(주소 : 한국가구시험연구원)

6. 시험방법 : SPS-KHFC 001-0438:2019

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과
내열수성	-	결점없음
내열성	-	크랙발생
내충격성	-	이상없음
내오염성	-	첨부분서참조

※이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ * 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성명 정승현 (서명)	성명 김태봉 (서명)

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2021년 5월 24일

한국인정기구 인정 한국주택가구협동조합 부설

한국가구시험연구원장(인)



■ 내오염성

오염재료	시험결과
커피	변화없음
우유	변화없음
아세트산	변화없음
간장	변화없음
콜라	변화없음
김치국물	변화없음
케첩	변화없음
10 % 암모니아수	변화없음


성적서 번호 : RK2105-0788(접수번호 : K2105-0751)

페이지 : (3) / (총 3)

첨부자료

1. 시료사진

인조대리석(BMC) 7 mm



끝.