

# 시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88  
한국가구시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호: RN2106-0578(접수번호 : N2105-0594)

페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )

2. 의뢰자

- 기관명 : (주)제노라인
- 주소 : 경상남도 김해시 생림면 나전로 238-25 (나전리)

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 피니싱호일

- 용도 : LH 부산명지 행복주택 건설공사 1공구 주방가구 품질관리용
- 생산자 : 피엔씨코리아(주)
- ▷ 시료채취자 : (합)명신건설 오기찬
- ▷ 시료채취 입회자 : LH 김세은

4. 시험기간 : 2021. 06. 02 ~ 2021. 06. 03

5. 시험장소 :  고정시험실       현장시험  
(주소 : 한국가구시험연구원)

6. 시험방법 : 시험결과 참조.

7. 시험결과 :

| 시험항목   | 단위               | 시험결과              | 시험방법               |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|
| 내박리성   | %                | 100               | KS M ISO 2409:2013 |
| 원지무게   | g/m <sup>2</sup> | 81                | 고객이 제시한 방법         |
| 내수성    | h                | 24 <sup>(1)</sup> | BS EN 12720:2009   |
|        | h                | 2 <sup>(2)</sup>  | KS M 7025:2017     |
| 내스크래치성 | g                | 150               | KS M 3332:2016     |


주<sup>(1)</sup> 상기 시험결과는 24시간 이상 시험한 결과로 표면 이상없음.

주<sup>(2)</sup> 상기 시험은 인쇄(코팅)면에 시험 진행하였고, 그 결과는 2시간 이상 시험한 결과로 붉은 반점이 나타나지 않음.

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 확 인 | 작성자            | 기술책임자          |
|     | 성 명 정 승 현 (서명) | 성 명 김 태 봉 (서명) |

2021년 6월 3일

한국가구시험연구원장 (인)



※이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준과는 무관하게 발행된 일반성적서이며, 3항의 시험 성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

# 시험 성적서


성적서번호: RN2106-0578(접수번호: N2105-0594)

페이지: ( 2 ) / ( 총 2 )

## 첨부자료

### 1. 시료사진

피니싱호일



끝.