



1. 성적서 번호: RK2012-2703(접수번호 : K2011-2548) 페이지 : (1) / (총 2)
2. 의뢰자
 ◦ 기관명 : (주)제노라인
 ◦ 주소 : 경상남도 김해시 생림면 나전로 238-25
3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 중밀도 섬유판(MDF) 18 mm
 ◦ 용도 : 서희건설 서산예천 지역주택조합 아파트 건설공사 일반가구 품질관리용
 ◦ 생산자 : 바나차이판넬산업(주)
 ▷ 시료채취자 : (주)서희건설 김재현
 ▷ 시료채취 입회자 : (주)대고원이앤씨 박정록
4. 시험기간 : 2020. 12. 22
5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
 (주소 : 한국가구시험연구원)
6. 시험방법 : KS F 3200:2016
7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과	
밀도	g/cm ³	0.76	
박리강도	MPa	0.58	
휨강도	MPa	43.9	
나사못유지력	N	평면	732
		측면	471

※이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.


※*표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자부
	성 명 정 승 현 (서명)	성 명 김 태 봉 (서명)

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2020년 12월 23일

한국인정기구 인정 한국주택가구협동조합 부설
한국가구시험연구원장(인)



성적서번호: RK2012-2703(접수번호 : K2011-2548)

페이지 : (2) / (총 2)

첨부자료

1. 시료사진

증밀도 섬유판(MDF) 18 mm



끝.

1. 성적서 번호: RK2012-2706(접수번호 : K2011-2543)

페이지 : (1) / (총 2)

2. 의뢰자

- 기관명 : (주)제노라인
- 주소 : 경상남도 김해시 생림면 나전로 238-25

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 파티클보드(PB) 30 mm

- 용도 : LH 부산모라 행복주택 건설공사 1공구 품질관리용
- 생산자 : 동화기업(주)
- ▷ 시료채취자 : (합)명신건설 양 승주
- ▷ 시료채취 입회자 : LH 이 영웅

4. 시험기간 : 2020. 12. 22

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
(주소 : 한국가구시험연구원)

6. 시험방법 : KS F 3104:2016

7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과	
밀도	g/cm ³	0.69	
박리강도	MPa	0.45	
휨강도	MPa	14.9	
나사못유지력	N	평면	976
		측면	506

※이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※*표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자부
	성 명 정 승 현 (서명)	성 명 김 태 봉 (서명)

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2020년 12월 23일

한국인정기구 인정 한국주택가구협동조합 부설

한국가구시험연구원장(인)



성적서번호 : RK2012-2706(접수번호 : K2011-2543)

페이지 : (2) / (총 2)

첨부자료

1. 시료사진

파티클보드(PB) 30 mm



끝.